

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РСО-Алания

(наименование территориального органа МЧС России)

РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Островского 33, тел./факс 75-75-68,75-22-32

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания

(наименование органа надзорной деятельности)

РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Островского 33, тел./факс 75-75-68,75-22-32

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Акт обследования

№ 6

«25» июня 2015 года

город Моздок

(город, село, поселок)

17 часов 00 минут

Беляев Евгений Викторович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по надзорной деятельности,

Кожевников Артур Ростиславович

проводившего (-их) обследование)

в период с 15 часов 00 минут «25» июня 2015 года по 17 часов 00 минут «25» июня 2015 года проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 40 «Теремок» ст. Терская Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания,

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу:

РСО – Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Ленина, д. 14

при обследовании совместно с:

заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

Алания Алейниковой Светланой Владимировной

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание относится к категории общественное, III- степени огнестойкости,

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Акт испытания огнезащиты деревянных конструкций	п. 21, Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"

	кровли не представлен	
2.	Автоматическая пожарная сигнализация не установлена	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 9, таб. 1, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»
3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не установлена	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таб. 2, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»
4.	Полы в коридоре первого этажа выполнены из горючих материалов	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
5.	Декларация пожарной безопасности не откорректирована	ст. 64, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
6.	Сигналы о режимах работы автоматической пожарной сигнализации не передаются в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7, ст.83, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"
8.	Руководитель организации не организует проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний	п.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"
9.	Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п.55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"

10.	Предел огнестойкости дверей в кухню, электрощитовую, кладовую менее 0,6 часа	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНИП 2.08.02-89* «общественные здания и сооружения»
11.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
12.	Лестница для выхода в объем чердака не предусмотрена	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
13.	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не везде предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.9 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
14.	Лестничная клетка не на всех этажах имеет проемы для естественного освещения не менее 1,2 м ² в наружных стенах	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.35 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
15.	Предел огнестойкости люка для выхода в объем чердака предусмотрен менее нормативного	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
16.	Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
17.	Лестницы третьего типа, предназначенные для эвакуации из групп на втором этаже размещена на расстоянии менее одного метра от оконных проемов первого этажа	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.30 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
18.	Высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1.2 м.	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.92* СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»
19.	Допускается загромождение путей эвакуации	п.36 «б» Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"
20.	Допускается снятие дверей предусмотренных проектом	п.23 «д» Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"
21.	Допускается хранение матери-	п.42 «ж» Постановления Правительства РФ от 25 апреля

	алов в электрощитовой	2012 г. № 390 "О противопожарном режиме
22.	На остекленных дверях защитные решетки до высоты не менее 1,2 м не предусмотрены	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.136 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»
23.	Не все помещения, предназначенные для пребывания 10 и более человек, обеспечены двумя эвакуационными выходами	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
24.	Лестничные клетки не обеспечены непосредственным выходом на улицу	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.34* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Алейникова Светлана Владимировна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«25» 06 2015 г.




(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

Алейникова Светлана Владимировна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Данный объект не соответствует обязательным нормам пожарной безопасности

« 25 » 06 2015 г.

Обследование проводил:

Начальник ОНТ и Л УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО - Алания Беляев Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 27 » 06 2015 г.

Инспектор ОНД по Моздокскому району
старший лейтенант внутренней службы
А.Р.Кожевников



(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по надзорной деятельности

