



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району**  
(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)  
e-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru))

**Предписание № 117 /1/67**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению -  
детский сад № 40 «Теремок», ст. Терской, Моздокского района, РСО- Алания**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Моздокского района № 117 от «27» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "2" ноября 2020г. и с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "03" ноября 2020 г. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- детский сад № 40 «Теремок», ст. Терской, Моздокского района, РСО- Алания, расположенного по адресу: РСО- Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Ленина 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ № 40 «Теремок» г. Алейникова Светлана Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ. № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03	13.09.2021	
2.	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ. № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	13.09.2021	
3.	Сведения в разделе III декларации по-	п. 4 ст. 64 ФЗ № 123	13.09.2021	

	жарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 399 от 24.09.2018 г. указать достоверными и в полном объеме.			
4.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п.21 ППР РФ № 390	13.09.2021	
5.	Эвакуационные выходы из помещений обозначить световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123; НПБ 104-03	13.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
ст. лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«03» 11. 2020 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получила:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)